



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**

по Удмуртской Республике

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 26.02.2025г. №683**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Овчинниковой Л.З. при проведении профилактического визита в отношении:

государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа № 75" (сокращенное наименование – ГКОУ УР «Школа №75») ИНН 1835036922, ОГРН 1021801652432

Адрес места нахождения юридического лица: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, д.17

Адрес места осуществления деятельности: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, д.17

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21)

В нарушении п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в здании бывшего спального корпуса, 4 кабинета (№3 (1 у класс), №2 (1и класс), №6 (2и класс), №21(3и класс) для начальных классов не оборудованы раковинами с подводкой холодного и горячего водоснабжения.

В нарушении п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 в коридоре в здании бывшего спального корпуса возле слесарной мастерской поверхность пола с дефектом в виде стертости покраски.

В нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в ГКОУ УР «Школа № 75» нарушена отделка стен и потолков, отделка не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях:

- в учебном кабинете №2(1и класс) (бывший спальный корпус) на поверхности потолка дефекты в виде отслоения покраски.

- в кабинете врача медицинского пункта, в помещении для хранения уборочного инвентаря при кабинете врача медицинского пункта, а также в коридоре возле входной двери в

медицинский кабинет на поверхности потолка и стене множественные дефекты и повреждения, следы протекания, отслоения покраски;

- в швейной мастерской и мастерской для вязания для девочек (№37, №39) на поверхности потолков и стен дефекты и повреждениями, отслоение покраски, следы протекания.

- в коридоре возле швейной мастерской №39 на поверхности потолка дефекты в виде отслоения покраски.

- на лестничном проеме на 3 этаж (бывший спальный корпус) на поверхности потолка и стене дефекты в виде, следов протекания, отслоения покраски.

В нарушении табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 перед обеденным залом установлено 3 раковины на 110 посадочных мест при гигиеническом нормативе 1 раковина на 20 посадочных мест.

На основании изложенного и руководствуясь п.13 ст.52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. В соответствии п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в здании бывшего спального корпуса, 4 кабинета (№3 (1 у класс), №2 (1и класс), №6 (2и класс), №21(3и класс) для начальных классов обеспечить раковинами с подводкой холодного и горячего водоснабжения. Срок устранения нарушения до 01.02.2026г.
2. В соответствии п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт пола в коридоре в здании бывшего спального корпуса возле слесарной мастерской. Срок устранения нарушения до 01.02.2026г.
3. В соответствии п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 провести ремонт поверхности стен и потолков, устранить протекание кровли в помещениях: в учебном кабинете №2(1и класс) (бывший спальный корпус), в кабинете врача медицинского пункта, в помещении для хранения уборочного инвентаря при кабинете врача медицинского пункта, а также в коридоре возле входной двери в медицинский кабинет, в швейной мастерской и мастерской для вязания для девочек (№37, №39), в коридоре возле швейной мастерской №39, на лестничном проеме на 3 этаж (бывший спальный корпус). Срок устранения нарушения до 01.02.2026г.
4. В соответствии табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 перед обеденным залом установить дополнительные раковины с подводкой холодного и горячего водоснабжения согласно, гигиенического норматива 1 раковина на 20 посадочных мест. Срок устранения нарушения до 01.02.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКОУ УР «Школа №75», юридический адрес: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, д.17 наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01 » февраля 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Овчинникова Л.З

С предписанием ознакомлен(а) «26» февраля 2025г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)